



Actualización DS08 / 2019	Actualización reg.1022	Revisión go.1022	Revisión go.1122	Fecha Noviembre 2022	Lámina 1 de 3
ESM-0001		EMPALME SUBTERRÁNEO MONOFÁSICO TIPO S 6 / S 9		 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl	
Edición Noviembre 2022	Revisión 05				

NOTAS:

- 1.- TODS LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN mm S.I., SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- 2.- EL CLIENTE DEBE DEJAR UN TERMINAL DE TIERRA PARA QUE LA EMPRESA EFECTÚE CONEXIONES QUE CORRESPONDAN A UNA TIERRA DE PROTECCIÓN.
- 3.- LA CAJA DE EMPALME DEBE SER COLOCADA EN LA FACHADA DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE, CON SU VISOR ORIENTADO HACIA LA CALLE, DE TAL MANERA QUE PERMITA LA LECTURA DEL MEDIDOR DESDE EL EXTERIOR DE L PROPIEDAD, DEBE CUMPLIR CON EL PLIEGO NORMATIVO RIC N01

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	2 de 3
ESM-0001		EMPALME SUBTERRÁNEO MONOFÁSICO TIPO S 6 / S 9		 EEPA Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl	
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				

LISTA DE MATERIALES

Item	Código Empresa	Descripción	Cantidad	U/M	Observación
1		- Abrazadera tipo riel P/Tubo PVC 32 mm	2	u	
2	AE1631622	Cable BT XTU N° 8 AWG	10	m	
3	AE2912022	Caja Empalme 1F (reducida) riel americano 7010-DR	1	u	
	AE2912048	Caja empalme reducida DIN 7010-DRD	1	u	
	AE2915212	Caja Empalme Monof. Policarbonato Elexor	1	u	
4	AE1511032	Curva 90º para tubo conduit PVC 32mm 1''	1	u	
5	AE1037539	Interruptor Aut. C60N 1x10A D 10KA	1	u	Según la potencia contratada
	AE1037541	Interruptor Aut. C60N 1x20A D 10KA	1	u	
	AE1037542	Interruptor Aut. C60N 1x25A D 10KA	1		
	AE1037543	Interruptor Aut. C60N 1x32A D 10KA	1		
	AE1039256	Int. Automático 1x40 A. curva "D"	1		
6	AE1511001	Adhesivo Vinilit 250CC		u	
7	AE3621711	Perno maquina ac. Zn 3/16x1/2" c/tuerca	3	u	
8		- Sello Plastico color amarillo foliado	2	u	
9	AE2441004	Tarugo plastico #10	8	u	
10	AE3631008	Tornillo cab/plana Ac. Cadm. 1" x 10 BWG	8	u	
11	AE1512032	Terminal PVC completo para tubo conduit 32 mm 1"	1	u	
12	AE2321630	Riel Ac. Cadm. 35x19x1000mm p/abrazadera	0,1	m	
13	AE1411117	Tubo PVC schedule 40 1" x 6 mts	4,5	m	
14	AE3511151	Medidor monofásico 10(50) A 220 V	1	u	
15	AE1911950	Amarra plast. 200x2,6 mm negr.	2	u	
16	AE1911990	Base plastica negra	2	u	
17	AE2211190	Boquilla bakelita p/cond. plano 2x6+1x2.5MM2	1	u	
18	AE1621083	Cable plano/tierra trifilar 2x6x1x2.5 mm2	1	u	
19	AE2441008	Tarugo plastico #6	2	u	
20	AE3631113	R.L. Smart PH+RE 8x1 un.	2	u	

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	3 de 3
ESM-0001		EMPALME SUBTERRÁNEO MONOFÁSICO TIPO S 6 / S 9		 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl	
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				